



报告编号：NMJAJY-M/CH4BJBG/26-0125

便携式载体催化甲烷检测报警仪 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司
受检单位：内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司
样品名称：便携式甲烷检测报警仪
检验类别：委托检测检验
检验日期：2026 年 09 月 01 日
建议下次检验日期：2027 年 02 月 28 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司



扫码查询真伪

注 意 事 项

- 一、检测检验报告中数据仅对被检样品当时安全状态负责。
- 二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 三、检测检验报告未加盖本公司“公章”或“检验检测专用章”、“资质章”、“骑缝章”无效。
- 四、除全文复制外, 未经实验室批准不得部分复制报告。
- 五、检测检验报告涂改无效。
- 六、若对检测检验报告有异议, 请于收到检测检验报告之日起, 十五日内向本公司提出处理, 逾期视为认可。
- 七、被检样品到检测检验周期时, 应再次进行检测检验。
- 八、被检样品大修后, 可能影响其安全性能, 建议再次进行检测检验。

检验机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼
二楼。

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所 1：☐阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

场所 2：☒鄂尔多斯东胜区铜川镇捷通机电城实验室

便携式载体催化甲烷检测报警仪安全检测检验报告

受检单位	名称	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司			
	地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村			
检测检验类别		委托检测检验		样品名称	便携式甲烷检测报警仪
检测检验地点		鄂尔多斯市东胜区铜川镇捷通机电城实验室			
检测检验依据		AQ 6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》			
检测检验项目		序号	项目/参数	依据标准条款要求	
		1	外观及结构检查	显示窗应透光良好，数码、符号均应清晰完好；表面、镀层或涂层不应有气泡、裂痕、明显剥落和斑点；结构合理、耐用。	
		2	电源及充电	应有电源电压显示、欠压提示、欠压自动关机功能；进行充电时，应有充电指示、充电完成关断及指示功能。	
		3	基本误差测定	测量范围，%CH ₄	基本误差，%CH ₄
				0.00~1.00	±0.10
				1.00~3.00	±0.20
				3.00~4.00	±0.30
		4	响应时间测定	响应时间≤20s。	
5	报警功能试验	报警误差≤±0.05%CH ₄ 。 报警声级强度≥75dB(A)；光信号在暗处的能见度应不小于20m远。			
检测检验组成员		王东升 孙志超			
检测检验结论		依据 AQ 6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》对便携式甲烷检测报警仪进行了检测检验，详见《检测检验结果表》。 结论：所检项目合格。 签发日期 2026年09月11日			
备注		/			

批准：[Signature] 审核：[Signature] 主检：王树科

内蒙古久安检验检测技术有限公司 第 1 页 共 6 页

检测检验环境与设备一览表

检测检验环境	温度：（20.7～23.5）℃ 相对湿度：（45～47）% 大气压力：（85.2～85.4）kPa				
检测检验用主要设备、仪器和仪表					
名称	管理编号	规格型号	准确度等级/最大允许误差/不确定度	检定/校准证书编号	有效期至
甲烷报警仪检定配套装置	JASB-S164	JZC-III	流量等级：2.5级 压力等级：2.5级 频率等级：0.2级 电流等级：0.5级	SZGJ56672507041300	2027.07.03
声级计	JASB-S187	AWA5636	$U=0.3\text{dB}$ $k=2$	SKhx25-04097	2026.10.21
空盒气压表	JASB-S186	DYM3	$\pm 2.0\text{hPa}$	524046104	2026.11.09
温湿度表	JASB-S362	WS-A1	$U=0.4^{\circ}\text{C}$ $k=2$ $U=2\%\text{RH}$ $k=2$	26AA140590004	2027.08.02
标准物质	JASB-B244	0.50%CH ₄	$U_{\text{rel}}=1\%$ $k=2$	251113-L62515197	2026.11.12
	JASB-B271	1.00%CH ₄		260316-31717087	2027.03.18
	JASB-B274	1.52%CH ₄		260316-31718132	2027.03.19
	JASB-B276	2.02%CH ₄		260316-31718155	2027.03.19
	JASB-B281	3.54%CH ₄		260316-0425085	2027.03.19
电子秒表	JASB-S193	DM1-001	0.01s	KW24097010001	2026.11.07
钢卷尺	JASB-S093	5m	$U=0.2\text{mm}$ $k=2$	C20260104455	2027.01.25

检测检验结果表

样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器 量程, %C H ₄	项目/参数									
							外观 及结 构检 查	电源 及充 电	基本误差测定, %CH ₄				响应 时 间,s	报警功能		
									标准气 体物质	0. 50	2. 02	3. 54		报警 误 差, % CH ₄	报警声 级强度, dB (A)	报警 光信 号
CH4BJ-2 61661	JCB4(A)	1925062 671	MFA1300 08	徐 州 江 煤 科 技 有 限 公 司	2025. 0 6	0-4	符合 要求	符合 要求	示值误 差	0. 02	0. 01	0. 03	11. 3	0. 00	76. 5	暗处, 20m 可 见红 光
单项结论							合格	合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
CH4BJ-2 61662	JCB4(A)	1925062 669	MFA1300 08	徐 州 江 煤 科 技 有 限 公 司	2025. 0 6	0-4	符合 要求	符合 要求	示值误 差	0. 03	0. 03	0. 04	11. 5	0. 00	76. 7	暗处, 20m 可 见红 光
单项结论							合格	合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
CH4BJ-2 61663	JCB4(A)	1925062 661	MFA1300 08	徐 州 江 煤 科 技 有 限 公 司	2025. 0 6	0-4	符合 要求	符合 要求	示值误 差	0. 02	0. 02	0. 02	11. 3	0. 00	76. 7	暗处, 20m 可 见红 光
单项结论							合格	合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格



样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器 量程, %CH ₄	项目/参数									
							外观 及结构 检查	电源 及充 电	基本误差测定, %CH ₄			响应 时间, s	报警功能			
									标准气 体物质	0.50	2.02		3.54	报警 误差, % CH ₄	报警声 级强度, dB (A)	报警 光信 号
CH4BJ-2 61664	JCB4(A)	1925062 658	MFA1300 08	徐 州 江 煤 科 技 有 限 公 司	2025.0 6	0-4	符合 要求	符合 要求	示值误 差	-0.0 2	-0.0 4	-0.0 3	11.2	0.00	76.4	暗处, 20m 可 见红 光
单项结论							合格	合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
CH4BJ-2 61665	JCB4(A)	1925062 659	MFA1300 08	徐 州 江 煤 科 技 有 限 公 司	2025.0 6	0-4	符合 要求	符合 要求	示值误 差	0.03	0.03	0.03	11.2	0.00	76.5	暗处, 20m 可 见红 光
单项结论							合格	合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
CH4BJ-2 61666	JCB4(A)	1925062 670	MFA1300 08	徐 州 江 煤 科 技 有 限 公 司	2025.0 6	0-4	符合 要求	符合 要求	示值误 差	0.04	0.04	0.04	11.6	0.00	76.4	暗处, 20m 可 见红 光
单项结论							合格	合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
CH4BJ-2 61667	JCB4(A)	1925062 657	MFA1300 08	徐 州 江 煤 科 技 有 限 公 司	2025.0 6	0-4	符合 要求	符合 要求	示值误 差	0.02	0.02	0.03	11.6	0.00	76.8	暗处, 20m 可 见红 光

样品编号	规格型号	出厂编号	安标号	生产厂家	出厂日期	仪器 量程, %C H ₄	项目/参数									
							外观 及结构检 查	电源 及充电	基本误差测定, %CH ₄			响应 时间,s	报警功能			
									标准气 体物质	0. 50	2. 02		3. 54	报警 误差, % CH ₄	报警声 级强度, dB (A)	报警 光信号
单项结论							合格	合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
CH4BJ-2 61668	JCB4(A)	1925062 668	MFA1300 08	徐 州 江 煤 科 技 有 限 公 司	2025. 0 6	0-4	符合 要求	符合 要求	示值误 差	0. 02	0. 04	0. 04	11. 6	0. 00	76. 4	暗处, 20m 可 见红 光
单项结论							合格	合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
CH4BJ-2 61669	JCB4(A)	1925062 660	MFA1300 08	徐 州 江 煤 科 技 有 限 公 司	2025. 0 6	0-4	符合 要求	符合 要求	示值误 差	0. 01	0. 03	0. 02	11. 9	0. 00	76. 5	暗处, 20m 可 见红 光
单项结论							合格	合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
CH4BJ-2 61670	JCB4(A)	1925062 667	MFA1300 08	徐 州 江 煤 科 技 有 限 公 司	2025. 0 6	0-4	符合 要求	符合 要求	示值误 差	0. 02	0. 03	0. 03	11. 2	0. 00	76. 4	暗处, 20m 可 见红 光
单项结论							合格	合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格



现场检测检验影像

