

电力绝缘工器具 安全检测检验报告

委托单位：神木市前梁矿业有限公司

受检单位：神木市前梁矿业有限公司

样品名称：绝缘手套

型号规格：/

检验类别：委托检测检验

检验日期：2026 年 09 月 23 日

建议下次检验日期：2027 年 03 月 22 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司



扫码查询真伪

注意事项

- 一、检测检验报告检测检验数据仅对被检样品当时安全状态负责。
- 二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 三、检测检验报告未加盖本公司“公章”（或“检验检测专用章”）、“骑缝章”无效。
- 四、除全文复制外，未经实验室批准不得部分复制报告。
- 五、检测检验报告涂改无效。
- 六、若对检测检验报告有异议，请于收到检测检验报告之日起，十五日内向本公司提出处理，逾期视为认可。
- 七、被检样品到检测检验周期时，应再次进行检测检验。
- 八、被检样品大修后，可能影响其安全性能，建议再次进行检测检验。

机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼
二楼

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所 1：阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

绝缘手套安全检测检验报告

受检单位	名称	神木市前梁矿业有限公司		
	地址	陕西省榆林市神木市店塔镇前梁村马场湾		
委托单位	名称	神木市前梁矿业有限公司		
检测检验类别		委托检测检验	合同编号	M/K-26-NDJG0003
样品名称		绝缘手套	型号规格	/
样品数量		1双	检测检验周期	6个月
样品编号		DLJY-260462	样品状态（新/旧）	新
联系人		沈伟刚	联系电话	13935012477
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2026年09月23日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验组成员		吕小磊 徐敏海		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》对绝缘手套进行了安全检测检验，详见《检测检验项目表》。 结论：所检项目合格 签发日期 2026年09月23日		
备注		/		

检测检验环境与设备一览表

检测检验环境		温度：24.8℃		湿度：50%RH	
检测检验用仪器设备一览表					
名称	管理编号	规格型号	准确度等级/最大允许 误差/不确定度	检定/校准证书编号	有效期至
干式交直 流试验变 压器	JASB-S339	JHGTB-5k VA/50kV	1%	DW815-264051503	2027. 04. 17
高压交流 毫安表	JASB-S316	MAS- II	精度：± (0. 5%+2个字)	D20251149965	2026. 11. 04
温湿度表 (指针式)	JASB-S182	WS-A2	温度：±1. 5℃； 相对湿度：± 7%RH	525020471	2027. 04. 20

绝缘手套主要技术参数表

样品名称	绝缘手套	出厂日期	2025年03月
样品型号	/	绝缘电压等级	12kV
生产厂家	天津双安劳保橡胶有限公司		

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求			检测检验结果	单项结论
1	绝缘手套	6. 1. 1按表2规定值进行工频耐压试验，试验时应无击穿，泄漏电流不大于9mA。			左手：试验电压：12kV 持续时间：1min 泄漏电流：5.69mA 右手：试验电压：12kV 持续时间：1min 泄漏电流：5.41mA 试验时无击穿。	合格
		表2绝缘手套试验电压及持续时间				
		试验类别	试验电压 kV	持续时间 min		
		☒ 新产品投入使用前	12	1		
		☐ 定期试验	8	1		

检测检验现场影像

