

电力绝缘工器具 安全检测检验报告

委托单位：神木市前梁矿业有限公司
受检单位：神木市前梁矿业有限公司
样品名称：验电器
型号规格：GSY
检验类别：委托检测检验
检验日期：2026 年 09 月 23 日
建议下次检验日期：2027 年 09 月 22 日

内蒙古久安检验检测技术有限公司



扫码查询真伪

注意事项

- 一、检测检验报告检测检验数据仅对被检样品当时安全状态负责。
- 二、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 三、检测检验报告未加盖本公司“公章”（或“检验检测专用章”）、“骑缝章”无效。
- 四、除全文复制外，未经实验室批准不得部分复制报告。
- 五、检测检验报告涂改无效。
- 六、若对检测检验报告有异议，请于收到检测检验报告之日起，十五日内向本公司提出处理，逾期视为认可。
- 七、被检样品到检测检验周期时，应再次进行检测检验。
- 八、被检样品大修后，可能影响其安全性能，建议再次进行检测检验。

机构名称：内蒙古久安检验检测技术有限公司

地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼
二楼

邮政编码：014030

电话（传真）：0472-6910989

场所 1：阿尔丁大街四号街坊研浩孵化楼二楼。

验电器安全检测检验报告

受检单位	名称	神木市前梁矿业有限公司		
	地址	陕西省榆林市神木市店塔镇前梁村马场湾		
委托单位	名称	神木市前梁矿业有限公司		
检测检验类别		委托检测检验	合同编号	M/K-26-NDJG0003
样品名称		验电器	型号规格	GSY
样品数量		1支	检测检验周期	1年
样品编号		DLJY-260466	样品状态（新/旧）	旧
联系人		沈伟刚	联系电话	13935012477
检测检验地点		实验室	检测检验日期	2026年09月23日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验组成员		吕小磊 徐敏海		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》对验电器进行了安全检测检验，详见《检测检验项目表》。 结论：所检项目合格 签发日期：2026年09月23日		
备注		/		

检测检验环境与设备一览表

检测检验环境		温度：25.8℃				湿度：51%RH	
检测检验用仪器设备一览表							
名称	管理编号	规格型号	准确度等级/最大允许误差/不确定度		检定/校准证书编号		有效期至
干式交直流试验变压器	JASB-S339	JHGTB-5kVA/50kV	1%		DW815-264051503		2027. 04. 17
温湿度表（指针式）	JASB-S182	WS-A2	温度：±1.5℃； 相对湿度：±7%RH		525020471		2027. 04. 20

验电器主要技术参数表

样品名称	验电器	出厂日期	/
样品型号	GSY	绝缘电压等级	10kV
绝缘杆长度（m）	1	生产厂家	河北北能电力器材有限公司

检测检验项目表

序号	项目/参数	技术要求	检测检验结果	单项结论
1	启动电压	6.7.1.1启动电压应在0.15~0.40倍额定电压之间。	0.22倍	合格
2	验电器	按照额定电压：6~10kV，工频耐压试验电压：45kV，试验长度：0.7m，持续时间：1min，进行工频耐压试验时应无击穿或闪络，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	试验电压：45kV； 试验长度：0.7m； 持续时间：1min。 无击穿、闪络，试样各部分无灼伤，无发热现象。	合格

检验检测现场影像

